



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390CQ0062

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 27, D-53577 Neustadt/Wied
Vertreiber <i>distributor</i>	IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 27, D-53577 Neustadt/Wied
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasrücktrittventil nicht flammenddurchschlagfest
Modell <i>model</i>	GRV
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 16002288 vom 08.12.2016 (BAG) Ergänzungsprüfung: 16011922 vom 08.12.2016 (BAG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 730-2 (01.01.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 18.03.2020 / 16-0029-GNR

11.01.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GRV 12	höchster Betriebsdruck: 20 bar	
GRV 25; GRV 20; GRV 32; GRV 50	höchster Betriebsdruck: 25 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Das Gasrücktrittventil ist nicht flammenrückschlagfest und nicht flammenrückschlagsicher.